

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф.96-70-72 E-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Камышину и Камышинскому району

(наименование органа государственного надзора)

403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Гороховская 112 «А», тел. (8-844-57) 5-00-66

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 25/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 городского округа – город Камышин

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору № 020/25 от «24» февраля 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21.12.1994, № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «03» марта 2021 года, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «19» марта 2021 года, проведена проверка Государственным инспектором г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Сяткиным Артемом Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

помещений, здания и территории, эксплуатируемых МБДОУ ДС № 43 по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, 4-й микрорайон, 44

совместно с заведующим МБДОУ ДС №43 Ситниковой Натальей Владимировной, начальником хозяйственного отдела МБДОУ ДС №43 Ильиной Оксаной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                        | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                                                                                                                 | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | при одновременном пребывании в здании детского сада более 150 человек (списочная численность: 247 детей и 44 работника), здание МБДОУ ДС №43 оборудовано 2 типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (необходима СОУЭ 3 типа); | ст.84, ст.6 ч.1 п.2 №123-ФЗ от 22.07.2008 года (ред. от 27.12.2018 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6 табл.1 и пункта 7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | 01.09.2021 года                                                         |                                                                |
| 2             | не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарной (противодымной) двери, отделяющей помещение группы №2 от эвакуационной лестницы, ведущей на 2-й этаж;                                                                              | п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».                                                                                                                                                                                | 01.09.2021 года                                                         |                                                                |
| 3             | в игровом помещении группы №2 используется розетка с повреждениями (оплавлением);                                                                                                                                                                      | подпункт «б» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»                                                                                                                                                                    | 13.04.2021 года                                                         |                                                                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 4 | в подвале допущено хранение горючих материалов (деревянных досок, картонных коробок и уборочного и поливочного инвентаря);                                                                                                                                                                                                                                         | подпункт «б» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») | 13.04.2021<br>года |  |
| 5 | в здании класса ФПО Ф1.1 на путях эвакуации (межэтажных площадках лестничных клеток), ведущих в группы №1 и №8, для отделки стены применён материал (баннерный лист) с классом пожарной опасности (КПО) более допустимого значения КМ0. Характеристики, указанные в представленном в ходе проверки сертификате, не соответствуют допустимым нормативным значениям. | ст.134, табл. 28 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ                                  | 13.04.2021<br>года |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица назначенные, в установленном порядке, ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Камышина и  
Камышинского района по пожарному надзору  
Сяткин Артем Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

«19» марта 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ (подпись)

19 марта 2021 года  
(дата)

Заведующий МБДОУ ДС №43  
Ситникова Наталья Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы)