



		<p>4. В подвале допущено хранение горючих материалов (деревянных досок, картонных коробок и уборочного инвентаря)</p> <p>5. В здании класса ФПО Ф1.1 на путях эвакуации (межэтажных площадках лестничных клеток). Ведущих в группы №1 и №8, для отделки стены применен материал (баннерный лист) с классом пожарной безопасности (КПО) более допустимого значения КМО. Характеристики, указанные в представленном сертификате, не соответствуют допустимым нормативным значениям.</p>	<p>13.04.2021</p> <p>13.04.2021</p>	<p>Розетка заменена</p> <p>Горючие материалы убраны</p> <p>Баннеры демонтированы.</p>
--	--	---	-------------------------------------	---

Заведующий МБДОУ ДС №43

Н.В.Ситникова

